

21 למאי, 2025

סקירת שימוע לתיקון אמת מידה 35 – חיבור נוסף למחלקים היסטוריים

1. ביום 19.5.2025 פרסמה הרשות הצעת החלטה לשימוע בדבר תיקון אמת מידה 35 בעניין חיבור נוסף למחלקים היסטוריים הפועלים לפי המתווה שעוגן ב**החלטה 27201** ("מחלקים היסטוריים").

2. השימוע פורסם בעקבות **הבהרת הרשות** להחלטה **68806** מיום 11.6.2024, אשר מנתה רשימת חריגים בהם ניתן לאשר חיבור נוסף, אחד או יותר, בחטיבת קרקע. הרשות הבהירה כי מחלקים היסטוריים אינם בעלי חטיבת קרקע – אלא מהווים מחלקי חשמל בקרקע. על כן, ציינה הרשות כי החריגים שנקבעו בהחלטה 68806 למתן חיבורים נוספים בחטיבת קרקע, אינם חלים על מחלקים היסטוריים. הרשות הבעיה את כוונתה לקבוע מנגנון ייעודי להסדרת חיבורים נוספים לצרכי החלוקה של המחלקים ההיסטוריים.

3. בשימוע עתה מציעה הרשות מנגנונים להגדלת חיבורים קיימים ומתן חיבורים נוספים למחלקים היסטוריים וכן עדכון תעריפי רכישת האנרגיה בחיבורים מוגדלים וחדשים.

4. **הגדלת חיבורים קיימים**

4.1. מחלק היסטורי יהא רשאי לבקש **הגדלת חיבור לחיבורים קיימים** ללא הגבלה, בהתאם להספק קו המתח אליו מחובר המחלק ההיסטורי.

4.2. עם זאת, זכאות המחלק ההיסטורי לרכישת אנרגיה בתעריף מכירה מרוכזת מ"ג (כקבוע בלוח תעריפים 1-5.2) תוגבל לצריכה בהספק מקסימאלי (בכלל החיבורים) של 15.2 מו"א¹. **מעבר להספק זה, רכישת האנרגיה תהיה לפי תעריף כלל צרכנות חח"י מ"ג.**

5. **חיבורים נוספים**

5.1. מחלק היסטורי יהא רשאי לבקש **חיבור נוסף**, אחד או יותר. על כל חיבור נוסף ישלם המחלק עלות בהתאם לתעריפי ע"א (עבודות על חשבון אחרים), הוזה לעלות חיבור נוסף במתח גבוה לחטיבת קרקע בהתאם לאמת מידה 134(א)(3)(ב)².

5.2. **רכישת האנרגיה בחיבור הנוסף יהיה תעריף מתח גבוה לכלל צרכנות חח"י ולא תעריף מכירה מרוכזת, כקבוע בלוח תעריפים 1-5.2.**

הצעת הרשות להשתת עלויות ותעריפים אלו על המחלק ההיסטורי נובעת מהעמדה שהביעה בשימוע, לפיה הגשת בקשת חיבור נוסף באזור אחר בשטח החלוקה של המחלק על מנת להימנע מפריסת תשתיות

¹ הרקע להחלטה זו מבוסס על ניתוח של הרשות החשמל של הצריכה כיום, לפיו המחלק ההיסטורי **הגדול ביותר** כיום מונה 2,500 בתי אב וכי גודל החיבור המירבי הקיים למחלקים היסטוריים אינו עולה על 15.2 מו"א (בהתאם לקו מתח גבוה של 22 ק"ו).

² לפי הקבוע בפרק 4.2 "התחברות לרשת החלוקה – מתח גבוה" בלוח התעריפים, תשלום בעד תשתית מתח גבוה ייעודית לחיבור הנוסף, בניכוי עלות רכיב "תשלום קבוע" שבשורה 1 ללוח תעריפים 1-4.2 (חיבור לרשת מ"ג) לפי העבודות שבוצעו בפועל, בהתאם לפרק 4.4 "עבודות על חשבון אחרים".

בתוך שטח חלוקתו לצורך הוצלת עלויות מהווה ניצול לרעה של מתווה המחלקים ההיסטוריים ושל תעריף המכירה המרוכזת.

6. חיבור נוסף במקום הגדלת חיבור

6.1. מנהל המערכת או המחלק הדומיננטי (לפי העניין) רשאים לתת למחלק ההיסטורי חיבור נוסף במקום הגדלת החיבור, ככל שהדבר יימצא יעיל יותר לנוכח "שיקולי עלות תועלת ושיקולים תכנוניים הנדרשים למימוש החיבור".

6.2. במקרה זה, עלות החיבור הנוסף תהיה עלות נורמטיבית הקבועה בשורה 1 בלוח תעריפים 1-4.2 (כ-126,000 ש"ח כיום); ותעריף רכישת האנרגיה עד להספק מקסימאלי של 15.2 מו"א בכלל החיבורים, יהיה תעריף מכירה מרוכזת מ"ג הקבוע בלוח תעריפים 1-5.2.

7. **הרשות מבהירה בשימוע כי מחלק היסטורי אינו רשאי לבקש חיבורים נוספים לשם חיבור מתקנים באסדרת השוק למתקני ייצור ואגירה ברשת החלוקה.**

ההחלטה שתתקבל בשימוע תיכנס לתוקף עם פרסומה ברשומות.

ניתן להגיש תגובות לשימוע עד ליום 9.6.2025 על גבי [טופס תגובה ייעודי](#).

למסמך השימוע המלא, לחצו [כאן](#).

סקירה זו ניתנת כשירות ללקוחותינו, האמור בה אינו מהווה משום חוות דעת, ייעוץ משפטי, המלצה או הצעה לפעול בדרך כלשהי. אולגן רוב ושות', עורכי דין אינם נושאים באחריות כלשהי לנכונותם ולדיוקם של הסקירה ופרטיה, ולא יישאו בשום מקרה באחריות לנזק מכל סוג ומין, שייגרם בגין השימוש במידע הכלול בסקירה זו.

בברכה,

צביקה מרקס, עו"ד אביחי יששכר, עו"ד

אולגן רוב ושות', עורכי דין